



SVORKA ZKUŠEBNÍ

Provedení	Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
Fe/Zn	SZb	0,180	100	V030

Použití: Spojení nadzemní části hromosvodu s uzemněním.

Materiál: Žárově pozinkovaná tvárná litina, matice mosaz, třmeny žárově pozinkovaná ocel.